

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2024-11-05-25

<b>Toote nimetus:</b>	PE100RC SDR11 torud
<b>Toote identifitseerimise element:</b>	W EN 12201 SDR11 PE100RC
<b>Toote tehnilised normid:</b>	EVS-EN 12201-2:2011+A1:2013 Plasttorustikusüsteemid veevarustuseks ning rõhu all olevate äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike jaoks. Polüetüleen (PE) – Osa 2: Torud CEN/TS 12201-7:2014 Veevarustuse ning surve all oleva drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorusüsteemid. Polüetüleen (PE) – Osa 7: Vastavushindamise juhend
<b>Toote kasutusala:</b>	Joogiveevarustus ning surve all olevad drenaaži- ja kanalisatsiooni-süsteemid sh alternatiivseteks paigaldusmeetoditeks


Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus	Meetod
Materjal	-	PE100RC	PAS 1075:2009
Nimimõõtmete vahemik	mm	20 - 400	EN 12201-2:2024
Standard mõõtmete suhe SDR	-	11	
Nominaalne rõhk PN	bar	16	

**Tootja:** Pipelife Eesti AS  
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Estonia

**Tootmispaik:** Pipelife Eesti AS  
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Estonia

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele. Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number 04-18-161, mis on väljastatud "Kiwa Inspecta" poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele. Pipelife Eesti AS kasutab nimetatud toodete tootmiseks PE100RC materjale, mis on sertifitseeritud ja testitud akrediteeritud organisatsioonide poolt. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-112-24.

**Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev:** 05.11.2024

**Allkirjastatud:**   
Lembit Salla  
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt

